

5. ZŠ Pardubice, Josefa Ressla

Adresa: Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

Tel.: 734 643 543, 734 643 544, 466 303 971
Web: www.zsjres.cz

ZŠ Josefa Ressla - budova ve tvaru písmene U. Sekce A – čtyřpodlažní, sekce B – dvoupodlažní, sekce C – jednopodlažní. Vstupní hala sekce A je v úrovni terénu.

Parkování: obecné

Vstup: **přístupný (sekce A)**
Troje vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 1000 mm (bez madla, se samozavíráním). Chybí kontrastní značení. Přivolávací zvonek v. 1600 mm – **bez možnosti vertikální manipulace vozíčkářem.**

Interiér: **nepřístupný**
Ze vstupní haly 10 schodů a´150 mm do zvýšeného 1.NP a 10 schodů a´150 mm do 1.PP (šatny).
Sekce B a C jsou propojeny se sekci A v úrovni mezipodesty 1.PP a 1.NP a samostatnými vstupy ze dvora školy.
Vnitřní dveře na požárních úsecích jsou opatřeny samozavíračem.

Výtah: není

WC: není

ŠATNY: **nepřístupné (sekce A – 1.PP)**
Ze vstupní haly 10 schodů a´150 mm do částečně zapuštěného 1. PP. Dveře 800 mm – **práh 80 mm.**

TĚLOCVIČNA: **nepřístupná (sekce C)**
Přístup školou do tělocvičny je ze sekce A v úrovni mezipodesty 1.PP a 1.NP. (každé schodiškové rameno má 10 schodů a´150 mm)

Vstup z prostoru dvora - 1 schod a´160 mm.
Tímto vstupem je dochůzný i školní hřiště.

WC a sprcha : není

JÍDELNA:

nepřístupná (sekce B)

Přístup školou do jídelny je ze sekce A v úrovni mezipodesty 1.PP a 1.NP. (každé schodiškové rameno má 10 schodů a 150 mm)

Vstup z prostoru dvora – dveře 700 mm (bez madla se samozavíráním). **Úprava proti rozbití spodního zasklení pěti vodorovnými madly, umožňuje průjezd pouze v š. 600 mm.**

Vodorovná plocha před dveřmi hl. 1200 mm (dveře otvírané směrem ven) je vyrovnána rampou ve sklonu 4 % se školním dvorem.

DRUŽINA:

nepřístupná (sekce B)

Ve **2.NP.**

Škola, šatny, jídelna, družina a tělocvična jsou pro vozíčkáře **nepřístupné.**
Škola je přístupná pouze na vstupu do vstupní haly.