

2. Vojenská zdravotní pojišťovna – přestěhována na adresu Sladkovského 2016, Pardubice

- Adresa:** Poliklinika KOLF s.r.o.
Masarykovo nám. 2667 Zelené předměstí
530 02 Pardubice
- Telefon: +420 466 655 437, +420 466 655 436
Web: www.vozp.cz
E-mail: jdn-pardubice@vozp.cz
- Parkování:** Vyhrazené stání pro ZTP 5 x u 2.vstupu.
- Přístup:** VoZP se nachází v budově Polikliniky KOLF s.r.o. ve 2.NP. Do budovy vedou 2 vstupy. 1.vstup po komunikaci o sklonu 7,1% , 2. vstup z boku budovy o sklonu 7,5 - 8,9%.
- Vstup:** 2 vstupy
1.vstup **přístupný** (od OD Palác Pardubice nebo Hotelu Labe) - vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého i vedlejšího křídla 750mm (bez samozavírání, s madlem ve v. 800mm) otevíravé ven. Dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. otevíravého i vedlejšího křídla 750mm (se samozavíráním, bez madla) otevíravé do zádveří (bez kontrastního značení) .
2.vstup **přístupný s dopomocí** (z boku budovy) - vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého i vedlejšího křídla 700mm (se samozavíráním, s madlem) otevíravé ven. Před vstupem zvonek ve v. 1100mm - nefunkční.
- Interiér:** **přístupný**
Patrová budova s několika výtahy a schodištěm.
Schodiště š. 1750 mm, po obou stranách se zábradlím ve v. 1120mm.Kancelář ZVoP se nachází ve 2.NP - kancelář přístupná (dveře č.310).
- Výtah:** Osobní výtah 2 x v přízemí - blíže k 1. vstupu. Kabina výtahu š. 900mm x hl. 1300mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. Přivolávací tlačítka ve v. 1100mm. Tlačítka ve výtahu ve v. 1200mm - 1500mm označena Braillovým písmem. V kabině výtahu: madlo na čelní stěně ve v. 1000mm, není sedátko a madlo.

Nákladní výtah (označen jako evakuační) v přízemí - blíže ke 2. vstupu. Kabina výtahu š. 1600mm x hl. 2300mm.. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1100mm. Přivolávací tlačítka ve v. 1000mm. Tlačítka ve výtahu ve v. 900mm – 1250mm označena Braillovým písmem. V kabině výtahu není sedátko, madlo a zrcadlo.

WC:

přístupné – závada

Bezbariérové WC je v I.NP za dveřmi (nouzový východ) o š. 800mm bez madla. WC kabina š. 1700mm x hl. 2800mm. Dveře do WC kabiny o š. 800mm s madlem ve v. 900mm. Výška mísy 490mm, pevné madlo u mísy d.550mm. Ve WC kabině: odpadkový koš sešlapávací, není signalizační systém nouzového volání. WC je uzamčeno, klíč na vyžádání v obchodě se zdravotnickými potřebami (naproti 1. vstupu do budovy), u WC tato informace chybí, je na chodbě u ukazatele směru k bezbariérovému WC.



1.vstup



2.vstup