



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad

Přelouč

Odbor stavební, p. Lubomír Novotný
Československé armády 1665

Přelouč

535 33

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
774 554 726

Datum:
23.7.2014

Věc: Opakovaná žádost o odstranění závad

Vážený pane,

kontrolní prohlídkou dne 8.7.2014 bylo zjištěno, že na základě našich žádostí z 3.9.13, 19.9.13, 12.11.13 a 17.12.13 byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v nich uvedených.

Proto v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to :

Pojišťovna ČSOB, Masarykovo nám. 226, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře.

Autobusové nádraží, Sportovní 1613, Přelouč – u vstupu do předsíně WC muži i ženy odstranit ze dveří samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). U dveří WC ženy do předsíně a WC ženy imobilní doplnit vodorovné madlo na straně zavírání. Na dveře WC ženy i muži doplnit piktogram vozíčkáře.

Vlakové nádraží, Dukelské náměstí 306, Přelouč - u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). Doplnit madlo na vstupní dveře z čekárny do WC ženy a dveře WC imobilní. Na vstupní dveře z čekárny do WC ženy doplnit piktogram vozíčkáře. U vstupních dveří z nástupiště doplnit zvonek do výše 900 mm od pochozí plochy s piktogramem vozíčkáře pro přivolání pracovníka ČD. Zvonek umístit 500 mm od pevné překážky. Doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře (2x).

Nákupní centrum TESCO, Sportovní 1699, Přelouč – u dveří WC imobilní odstranit samozavírač, vyměnit zámek FAB za zámek odjistitelný zvenku. Háček na oděvy přemístit do výšky 1200 mm nad podlahou.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Zeman – maso, uzeniny, řeznictví, 28. října 1531, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené dveře a prosklené stěny.

Čerpací stanice Benzina plus, Pardubická 1523, Přelouč – u dveří WC imobilní doplnit chybějící vodorovné madlo, vyměnit zámek FAB za zámek odjistitelný zvenku. Háček na oděvy přemístit do výšky 1200 mm nad podlahou.

Čerpací stanice PAP oil, Pardubická 1535, Přelouč – u dveří WC imobilní doplnit 2x chybějící vodorovné madlo (předsíň + kabina), u dveří kabiny vyměnit dosický zámek za zámek odjistitelný zvenku. Doplnit háček na oděvy do výšky 1200 mm nad podlahou. Doplnit držák toaletního papíru v dosahu z WC mísy do výšky max. 1200 mm.

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, o.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Sladkovského 2824
Pardubice
tel. : 774554726
e-mail : irena.caslavkova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz



.....
Irena Čáslavková
konzultantka bezbariérovosti

Podací lístek

Vyplní pošta:

530 01 PARDUBICE 1 231

RR8002391560Z 514 Cena služby: 29.00Kč

28.07.14 0.024kg 4701 21 123

Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč

Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 29.00Kč

Placeno v hotovosti: 29.00Kč

Odesílatel

ČESKÁ A ZILYMPINSKÁ ASOCIACE

SLAŠKOVSKÉHO 2924

530 01 PARDUBICE

Kód zákazníka (odesílatele)

*Tel. číslo:

+420

*E-mail:

0.00

Adresát

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

Dobírka Kč

ÚSTŘEDNÍ STAVEBNÍ, P. KOVOTNÝ

Udaná cena Kč

ČSA 1665

530 01 PŘELOUČ

Kód zákazníka (adresa)

*Tel. číslo:

+420

*E-mail:

29.00Kč

Druh zásilky

Hmotnost

Cena služby

Podací číslo

Poznámka (coppikové služby)

Placeno v hotovosti