

Městský úřad

Přelouč

Odbor stavební, p. Lubomír Novotný
Československé armády 1665
Přelouč
535 33

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
774 554 726

Datum:
25.7.2014

Věc: Třetí opakovaná žádost o odstranění závad

Vážený pane,

kontrolní prohlídkou dne 8.7.2014 a 15.7.2014 bylo zjištěno, že na základě naší druhé opakované žádosti z 12.9.2013, byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v nich uvedených.

Proto v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to :

Finanční úřad, Tůmy Přeloučského 1500, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře a prosklené stěny i v zádveří. Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře a dveře v zádveří na straně zavírání. Z těchto dveří odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje).

Úřad práce, K.H.Máchy 908, Přelouč – u WC imobilní vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku, doplnit informační tabulku na dveře kdo má klíč.

Česká pošta, Pardubická 115, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře a prosklené stěny i v zádveří. Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře a dveře v zádveří na straně zavírání. Z těchto dveří odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje).

Přeloučská poliklinika, Libušina 203, Přelouč – u bočního vstupu do budovy doplnit vodorovné madlo na straně zavírání.

Dětské oddělení, Libušina 1379, Přelouč - u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). Doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře. Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Praktický lékař, lymfodrenáže, Libušina 1379, Přelouč – u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) a doplnit vodorovné madlo na straně zavírání.

Budova KASI-MONTIFER, Hradecká 1383, Přelouč - na prosklených dveřích v zádveří a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké. Doplnit ve výtahu u ovladače příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby.

Zubní ordinace. Ušní, nosní, krční ordinace, Sladkovského 420, Přelouč - doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku, doplnit na dveře piktogram vozíčkáře. Před vstupní dveře do budovy umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výšce 900 mm od pochozí plochy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm pro přivolání pracovníka ordinace.

Zubní ordinace, Arnoštova 288, Přelouč – u zadního vstupu umístit zvonek ve výši 900 mm od pochozí plochy s piktogramem vozíčkáře s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm pro přivolání pracovníka ordinace. Doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku.

Zubní ordinace, Pražská 17, Přelouč – doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku.

Dům s pečovatelskou službou, Sluneční 1516, Přelouč – u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) a doplnit vodorovné madlo na straně zavírání. Doplnit ve výtahu u ovladače příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby.

Domov důchodců, Libušina 1060, Přelouč – u hlavního vstupu umístit informační ceduli, kde je bezbariérový vstup do objektu. Doplnit chybějící vodorovné madlo na nové dveře na stranu zavírání u vstupu z budovy do zahrady.

Dům s chráněnými byty, Sluneční 1414, Přelouč – vodorovné madlo na dveřích v zádveří přidělat na stranu opačnou než jsou závěsy.

Lékárna Proti poliklinice, Libušina 1379, Přelouč – u vstupních dveří a dveří v zádveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). Zprovoznit zvonek pro imobilní u vstupních dveří.

Lékárna v KASI-MONTIFER, Hradecká 1383, Přelouč - na prosklených dveřích v zádveří a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké. Doplnit ve výtahu u ovladače příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. U vstupních dveří z chodby do lékárny odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje).

Lékárna U Zlatého raka, Zborovská 51, Přelouč – u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje).



Umístit u vstupních dveří zvonek s piktogramem vozičkáře ve výši 900 mm od pochozí plochy pro přivolání pracovníka lékárny.

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, o.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Sladkovského 2824
Pardubice
tel. : 774554726
e-mail : irena.caslavkova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Irena Čáslavková
konzultantka bezbariérovosti

Podací lístek

Vyplní pošta:

530 01 PARDUBICE 1 231

RR8802391560Z 514 Cena služby: 29.00Kč

28.07.14 0.024kg 4701 21 123
Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 29.00Kč
Placeno v hotovosti: 29.00Kč

Odesílatel: ČESKÁ A ZIMYMPNICKÁ ASOCIACE

SLAŠKOVSKÉHO 2924

530 01 PARDUBICE Kód zákazníka (odesílatele)

*Tel. číslo: +420

*E-mail: 0.00

Adresát: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOV

Dobírka Kč

ÚJEDNĚNÍ STRUŽNÍ, P. NOVOTNÝ

Udaná cena Kč

ČSA 1665

530 01 PŘELOV 4kg

Kód zákazníka (adresáta)

*Tel. číslo: +420

*E-mail: 29.00Kč

Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
Podací číslo	Poznámka (doplnkové služby)	Placeno v hotovosti