



Městský úřad
Sezemice
Odbor stavební, ing. Křemenáková
Husovo náměstí 790
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
774 554 726

Datum:
19.7.2011

Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb

Vážená paní,
obracíme se na Vás jménem České abilympijské asociace, o.s. se sídlem Jana Palacha 324, Pardubice. Ve Vašem městě jsme provedli mapování bezbariérového užívání budov státních a veřejných institucí.

Při mapování byly v těchto budovách zjištěny odstranitelné závady.

V rámci pravomoci Vám svěřené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Vás tímto žádáme v souladu s § 132 odstavec č. 3 písmeno e) o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a to :

Městský úřad, Husovo náměstí 790, Sezemice - doplnit chybějící madla na dveřích na straně zavírání u WC imobilní v 1.NP, 2.NP a u společenského sálu. U těchto WC vyměnit zámky za zámky odjistitelné zvenku. Na vstupní dveře do budovy umístit piktogram vozíčkáře – mezinárodní symbol přístupnosti o rozměru min. 100 mm x 100 mm.

Městská knihovna, ulice Spálená 141, Sezemice - doplnit chybějící madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní. U vstupních dveří do budovy umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výši 900 mm od pochozí plochy pro přivolání pracovnice knihovny.

Policie, Husovo náměstí 48, Sezemice – doplnit u vstupu do budovy před schody zvonek s piktogramem vozíčkáře do výše cca 900 mm od pochozí plochy pro přivolání pracovníka policie.

Lékárna, Mezi Mosty 35, Sezemice - umístit na vstupní dveře piktogram vozíčkáře – mezinárodní symbol přístupnosti o rozměru min. 100 mm x 100 mm.

Praktický lékař, interna, Masarykova 113, Sezemice - umístit u vstupních dveří zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výši 900 mm od pochozí plochy pro přivolání zdravotní sestry. Doplnit chybějící madla na WC imobilní.

Dům s pečovatelskou službou, Tyršova 721, Sezemice - doplnit na vstupní dveře a dveře v zádveří vodorovné madlo na straně zavírání.



Česká
Abilympijská
Asociace

Stacionář pro seniory, Mezi Mosty 693 - umístit na vstupní dveře piktogram vozíčkáře – mezinárodní symbol přístupnosti o rozměru min. 100 mm x 100 mm.

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, o.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Sladkovského 2824
Pardubice
tel. : 774554726
e-mail : irena.caslavkova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 464 646 321 www.abilympics.cz

.....
Irena Čáslavková
konzultantka bezbariérovosti

Podací listek

Vyplní pošta:

530 01 PARDUBICE 1 231
 RR697563459CZ 389 26.00Kč
 19.07.11 0.018kg 182131 31 121
 Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč
 Placeno v hotovosti: 26.00Kč

Odesílatel
 ČESKÁ ABILYMPICKÁ ASOCIACE, o.s.
 SLADKOVSKÉHO 2824
 530 02 PARDUBICE

Adresát MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZEMICE OBOR STAVBY ING. LĚTĚMADLA HUSOVO NÁMĚSTÍ 790 530 04 SEZEMICE	Dobírka Kč 0.00
	Udaná cena Kč XXXXXXXXXX

Druh zásilky R	Hmotnost 0.018kg	Cena služby 26.00Kč
-------------------	---------------------	------------------------

Podací číslo RR697563459CZ	Poznámka (dopřikové služby)	Placeno v hotovosti 26.00Kč
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

11-036 (10-06)

 Česká pošta, s.p.
IČ 47114983