

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZEMICE

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Husovo nám. čp. 790, Sezemice, PSČ 533 04,
☎ 466741023, 📧 www.sezemice.cz, e-mail: jiri.wimmer@sezemice.cz

Počet listů: 1
Počet listů příloh:

Sezemice dne: 8.10.2013
Č.j.: záznam do spisu
Spisová zn.: 0401/2013/OSÚÚP/Wi
Vyřizuje: Ing. Jiří Wimmer

Protokol o ústním jednání a místním šetření

Sepsaný dne : 8.10.2013

Ve věci „odstranění překážek bezbariérového užívání staveb zjištěných českou abilympijskou asociací“.

Zahájeno : ...^{8:30}..... hod.

Přítomni :

- MěÚ Sezemice (oprávněná úřední osoba): Ing. Jiří Wimmer, pověřený vedením OSÚÚP, Ing. Jiří Košťál, vedoucí OSMŽP
- Irena Čáslavková (Česká abilympijská asociace)

Na místě samém bylo zjištěno :

- Budova č.p. 249 (pobočka České spořitelny), Masarykova ul. v Sezemicích na pozemku st. p. 46/1 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou

další přítomni: Olga Kučerová - Česká spořitelna, a.s.; ³⁰Radek Šilháček - ČS
čas konání kontrolní prohlídky: 3

Bude na volném dvéře a dveře v předveš ^{*} zombrošů mačezem
ve výšce 1400-1600 mm. Pála bude instalována rovnal a
přilepením vodorovně ve výšce 900 mm. Tyto opatření budou
provedeny do 31. 12. 2013.

* [všechny problémy (část) provedeno]
Námítky proti obsahu protokolu:

- Budova č.p. 113 (Praktický lékař, interna), ul. Masarykova v Sezemicích na pozemku st. p. 19/1 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou

další přítomni: MUDr. Dagmar Brožová, Masarykova č.p. 113, 533 04 Sezemice
čas konání kontrolní prohlídky: 9¹⁰

Blahopřání nadles parruak, aby byly 600 mm od sebe.

MUDr. Eliška Čefelínová

Námítky proti obsahu protokolu:

- **Budova č.p. 721 (Dům s pečovatelskou službou), Tyršovo nám. v Sezemicích**
na pozemku st. p. 925/1 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou
čas konání kontrolní prohlídky: 3³⁰

Bude instalována vodorovná madla na vstupních dveřích
a dveřích v rádiích

- **Budova č.p. 48 (Policie), Husovo náměstí v Sezemicích**
na pozemku st. p. 213 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou
čas konání kontrolní prohlídky: 3⁵⁰

Yvonka bude přemístěna, aby nedělala více jak 500 mm od překladu.

Podpis

Skončeno, podepsáno v hod.
Originál uložen ve spisovně stavebního úřadu.













