

<b>2.</b>	<b>Praktický lékař, interna</b>	
<b>adresa</b>	Masarykova 113 533 04 Sezemice	
<b>telefon</b>	466 930 174 MUDr. Dagmar Brožová, MUDr. Eliška Fialová	
<b>e - mail</b>		
<b>web</b>	<a href="http://www.drdagmarbrozova.cz">www.drdagmarbrozova.cz</a>	
<b>Parkování</b>	Před budovou není parkovací stání. Nejbližší obecná parkovací stání jsou u budovy pošty.	
<b>Přístup</b>	Po chodníku ze zámkové dlažby a z dlaždic 500/500 mm – nerovný povrch.	
<b>Vstup</b>	<b>přístupný s dopomocí – nebezpečné - zvonek</b> Před vstupem je schod v. 180 mm. Vstupní dveře jednokřídlé, š. křídla 890 mm, otevírají se dovnitř. Zvonek s piktogramem vozíčkáře umístěn na dveřním rámu ve v. 1050 mm. Zdravotní sestra na požádání přistává dřevěný nájezd š. 890 mm o sklonu 17,9 %.	
<b>Interiér</b>	<b>přístupný</b> Za vstupními dveřmi je chodba, ze které je vstup do čekárny, k zdravotní sestře a na WC	
<b>WC</b>	<b>přístupné – závada</b> WC kabina š. 1370 mm x hl. 1350 mm. Není zámek odjistitelný zvenčí, není piktogram, není informace o umístění klíče od WC, není madlo u umyvadla, výška WC mísy je 410 mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.	
<b>Přemapováno</b>	02/2018	zpracovala: Irena Čáslavková

