



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad

Sezemice

Odbor stavební, ing. arch. Nacu

Husovo náměstí 790

Sezemice

533 04

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
774 554 726

Datum:
28.8.2019

Věc: Druhá opakovaná žádost o odstranění závad

Vážená paní,

kontrolní prohlídkou dne 27.8.2019 bylo zjištěno, že na základě naší opakované žádosti ze dne 15.10.2018, nebyly odstraněny překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to :

Bytový dům – Zdravotní středisko, Havlíčkova 168, Sezemice – doplnit kontrastní značení na prosklené dveře a prosklené stěny do výše 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm oproti pozadí. Výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, z.s.

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Sladkovského 2824

Pardubice

tel. : 774554726

e-mail : irena.caslavkova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 / DIČ: CZ67363156

Tel.: 461 001 971 www.caacz.cz

.....
Irena Čáslavková

konzultantka bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády