

1.	Domov sociálních služeb	
adresa	Klášteří 795, 538 21 Slatiňany	
telefon	+420 469 681 461-3	
e-mail	dss@dss.cz	
web	www.dss.cz	
Parkování	Vyhrazené 2 x na parkovišti z boku budovy – povrch parkovacího stání – zatravněná dlažba.	
Přístup	Přístupová komunikace – popraskaný asfalt. Před vstupem do budovy nájezd na chodník, který vede k rampě (t.č. v rekonstrukci).	
Vstup	přístupný Před vstupem rampa. U vstupních dveří zvonek (2x) - recepce + noční služba, v. obou zvonků 1450mm. Vstupní dveře automatické, dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. křídla 850mm (2x).	
Interiér	přístupný Celý interiér domu sociálních služeb je přístupný, dveře a průchody umožňují projetí vozíkem. Vertikální pohyb po budově zajišťuje výtah. V zádveří recepce – pult v. 900mm, před pultem stůl s klávesnicí v. 790mm bez možnosti podjetí (pro účely volby obědů). 1.NP: společenská místnost – dvoukřídlé dveře o š. křídla 800mm (bez madla).	
Rampa	Rampa před vstupem: sklon 4 – 6%, š. 1200mm – 2000mm, dl.9m, opatřená zábradlím po jedné straně v. 1000mm.	
Výtah 2 x	Propojuje 1.NP – 4.NP. Osobní výtah – dveře 2x (mechanické + automatické) š. 800mm, kabina výtahu š. 880mm x hl.1240mm. V kabině výtahu není sedátko. Tlačítka výtahu nejsou označena Braillovým písmem. Nákladní výtah – dveře 2x (mechanické + automatické) š. 1000mm, kabina š.1600mm x hl. 2380mm. V kabině výtahu není madlo a sedátko. Tlačítka výtahu nejsou označena Braillovým písmem.	
WC	přístupné - závada V prostorách před bazénem (1.NP) lze využít bezbariérové WC. WC kabina š. 1500mm x hl. 1600mm. Odsazení WC mísy od zadní stěny 520mm. Prostor před čelem mísy k umyvadlu 260mm. Ve WC kabině není háček na oděvy. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.	
Přemapováno	05/2019	zpracoval: R. Zamastilová



Vyhrazené parkovací stání pro ZTP 2x



Domov sociálních služeb - vstup + rampa

