



Česká  
Abilympijská  
Asociace

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

Městský úřad Vysoké Mýto - 9 -	Číslo jednací:	Počet listů docl.: Počet příloh.: Počet listů př.:
Došlo dne: Čas doruč.:	18 -04- 2012	Zpracovatel: <i>[Signature]</i>
Spisový znak: Škartační znak: Škartační lhůta:	Spisová značka:	Evidenční číslo: <i>[Signature]</i>

Stavební úřad Vysoké Mýto  
B.Smetany 92  
Vysoké Mýto  
566 01

Vyřizuje:  
Zamastilová Romana

Telefon:  
465 382 381

Datum:  
17.4.2012

C: Žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jménem České abilympijské asociace o.s. se sídlem v Pardubicích. Ve Vašem městě jsme provedli mapování veřejných budov z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti. Na základě tohoto mapování jsme shledali níže uvedené odstranitelné závady.

V souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání stavby a to:

**V budově Lékárny U Zlatého orla na adrese nám. Přemysla Otakara II. 19, 566 01 Vysoké Mýto**  
1) U vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do výšky max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.

**V budově Lékárny U Zvonice na adrese Komenského 92, 566 01 Vysoké Mýto**  
1) Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru), v opačném případě u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.

**V budově Lékárny Antica na adrese Husova 184, 566 01 Vysoké Mýto**  
1) Na vstupních prosklených dveřích doplnit madlo a kontrastní značení.  
2) U vstupní branky vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.

**V budově Lékárny Mellisa na adrese Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto**  
1) Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na vstupních dveřích a na dveřích ze zádveří do prostoru lékárny, v opačném případě u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.



Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**  
**Romana Zamastilová,** konzultantka bezbariérových řešení  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 774 554 725 , e-mail: [Romana.Zamastilova@caacz.cz](mailto:Romana.Zamastilova@caacz.cz)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

.....  
podpis / razítko