



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465 382 381

Městský úřad Vysoké Mýto		Počet listů dokl:
Počet příloh:		Počet listů př:
Došlo dne:	03-04-2014	Zpracovatel:
Číslo dokl:		
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisová značka:
	Skartační číslo:	Evidenční číslo:

Městský úřad Vysoké Mýto

Stavební úřad
Pan Ing. Karmín Luboš
B.Smetany 92
Vysoké Mýto
566 01 Vysoké Mýto

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
465 382 381

Datum:
31.03.2014

VĚC: Opakovaná žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

kontrolní prohlídkou v měsíci únoru a březnu bylo zjištěno, že na základě naší opakované žádosti z 20.12.2012 a žádosti z 28.3.2013 byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto **v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme** ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:

V budově Hypermarketu Tesco na adrese Dráby 936, 566 01 Vysoké Mýto

- 1) Věšáčky na oděvy přemístit do výšky 1200mm nad podlahou v obou kabinách WC.

V budově Zdravotního střediska na adrese Generála Závady 116, 566 01 Vysoké Mýto

- 1) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.

V budově Zdravotního střediska na adrese Husova 166, 566 01 Vysoké Mýto

- 2) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.
- 3) Ve výtahu doplnit u tlačítek znaky v Braillově písmu.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 5) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 6) Doplnit WC imobilní věšáčkem na oděvy do výšky 1200mm.
- 7) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465 382 381

V budově Městského úřadu a Infocentra ve Vysokém Mýtě na adrese B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Kontrola neproběhla z důvodů stavebních úprav. Bude provedena po rekonstrukci.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**
Pavčina Shánělová, konzultantka bezbariérových řešení
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 774 554 721, e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko