



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE


**Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice**

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

Městský úřad Vysoké Mýto	Číslo jednací:	Počet listů dok.:
- 7 -		Počet příloh:
		Počet listů př.:
Došlo dne:	05 - 11 - 2012	Zpracovatel:
Čas doruč.:		
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisová značka:
	Skartační třída:	Evidenční číslo:

Stavební úřad Vysoké Mýto  
B.Smetany 92  
Vysoké Mýto  
566 01

  
Vyřizuje:  
Zamastilová Romana

Telefon:  
465 382 381

Datum:  
30.10.2012

VĚC: Opakovaná žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

kontrolní prohlídkou dne 23.10.12 bylo zjištěno, že na základě naší žádosti z 20.2. a 17.4.12 byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto **v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:**

**V budově Lékárny U Zlatého orla na adrese nám. Přemysla Otakara II. 19, 566 01 Vysoké Mýto**

1) U vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do výšky max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.

**V budově Lékárny ANTICA Lékárna VM, s.r.o. na adrese Husova 184, 566 01 Vysoké Mýto**

1) U vstupní branky vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.

**V budově České pošty, s.p. na adrese B.Smetany 3, 566 01 Vysoké Mýto**

1) Na vstupních prosklených dveřích a na dveřích ze zádveří do prostoru pošty doplnit kontrastní značení.

2) Na obou dveřích odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovná madla, v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka pošty.

**V budově České pojišťovny, a.s. na adrese nám. Přemysla Otakar II., 566 01 Vysoké Mýto**

1) Na vstupních prosklených dveřích, dále na dveřích ze zádveří do prostoru pojišťovny odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru), v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka pojišťovny.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice**

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

**V budově České spořitelny, a.s. na adrese B. Němcové 190, 566 01 Vysoké Mýto**

- 1) Na dveřích ze zádveří do prostoru spořitelny doplnit kontrastní značení.
- 2) Na obou výše zmíněných dveřích odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na vstupních dveřích, v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka spořitelny.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**  
**Romana Zamastilová**, konzultantka bezbariérových řešení

Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 774 554 725 , e-mail: [Romana.Zamastilova@caacz.cz](mailto:Romana.Zamastilova@caacz.cz)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

.....  
podpis / razítko