

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

Stavební úřad Vysoké Mýto  
B.Smetany 92  
Vysoké Mýto  
566 01

Vyřizuje:  
Zamastilová Romana

Telefon:  
465 382 381

Datum:  
20.2.2012

C: Žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jménem České abilympijské asociace o.s. se sídlem v Pardubicích. Ve Vašem městě jsme provedli mapování veřejných budov z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti. Na základě tohoto mapování jsme shledali níže uvedené odstranitelné závady.

**V souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání stavby a to:**

**V budově České pošty, s.p. na adrese B.Smetany 3, 566 01 Vysoké Mýto**

- 1) Na vstupních prosklených dveřích a na dveřích ze zádveří do prostoru pošty doplnit kontrastní značení.
- 2) Na obou dveřích odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovná madla, v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci.

**V budově České pojišťovny, a.s. na adrese nám. Přemysla Otakarall., 566 01 Vysoké Mýto**

- 1) Na vstupních prosklených dveřích, dále na dveřích ze zádveří do prostoru pojišťovny odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru), v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci.

**V budově České spořitelny, a.s. na adrese B. Němcové 190, 566 01 Vysoké Mýto**

- 1) Na dveřích ze zádveří do prostoru spořitelny doplnit kontrastní značení.
- 2) Na obou výše zmíněných dveřích odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na vstupních dveřích, v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci.

**V budově ČSOB na adrese Pražská 244/1, 566 01 Vysoké Mýto**

- 1) Na dveřích ze zádveří do prostoru banky doplnit kontrastní značení a odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit před výše zmíněné dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci.

**Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice**  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

**V budově Komerční banky, a.s. na adrese Tůmova 180, 566 01 Vysoké Mýto**

1) Doplňit piktogram u přivolávacího zvonku.

**V budově Pojišťovny Generali na adrese Litomyšlská 265, 566 01 Vysoké Mýto**


1) U vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do výšky max.1200mm) pro přivolání pracovníka pojišťovny.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**  
**Romana Zamastilová,** konzultantka bezbariérových řešení  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 774 554 725 , e-mail: [Romana.Zamastilova@caacz.cz](mailto:Romana.Zamastilova@caacz.cz)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721



.....  
podpis / razítko