



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

100

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
9.10.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dubany
Stavebník: Obec Dubany, Dubany 23
Projektant: Ing. arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č. zakázky: 18/10/100/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Obecní dům Dubany „
na pozemku parc. č. st. 1 v katastrálním území Dubany nad Bylankou

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost pracovníka výčepu reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Alespoň jeden stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Část pultu ve výčepu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (Dodatek STZ – B.2.4. Bezbariérové užívání staveb; 1.NP – půdorys; WC invalidi m.č. 103)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

16.10.2017
.....
datum

.....
podpis