



Česká
Abilympijská
Asociace

Handwritten signature

103

Městský úřad Holice
Odbor životního prostředí a
stavební úřad – pí. Sedláková

Holubova 1
Holice
534 14

Vyřizuje:
Bělohávková Alena

Telefon:
466 797 085
774 410 012

Datum:
15.10.2018

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostřetín

Stavebník: Obec Ostřetín, Ostřetín 92, Holice v Čechách

Č.zakázky: 18/10/103/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Ostřetín, rekonstrukce chodníku podél silnice III/30511
výjimka se týká stavby na pozemku č. 2193 před rodinným domem č.p. 214 Ostřetín
v katastrálním území Ostřetín

„zúžení chodníku pro chodce“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Chodníky budou zhotoveny v šířce 1,75 m, pouze lokálně je u domu č.p. 214 chodník z důvodu stavebně technického uspořádání sjezdu zúžen na 1,25m, jedná se o stávající chodník, kde dojde ke stavebním úpravám a technicky nelze zde chodník rozšířit na požadovanou šíři z důvodu zajištění technických podmínek pro sjezd k rodinnému domu č.p. 214 Ostřetín (nevyhovoval by sklon sjezdu).

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 2, bod 1.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko