



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

BARTH – media a.s.

Hůrka 1798
Pardubice
530 12

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	16.10.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina
 Stavebník: BARTH - media, a.s., Hůrka 1798, Pardubice
 Projektant : A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, Plzeň

Č.zakázky: 18/10/104/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Přístavba klempírny II a předávacího boxu v areálu Barth“
 na pozemcích parc. č. 1128/4, 1128/25, 1128/22, st. p. 10585
 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

Předávací box - stůl pro zákaznické sezení musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4.; Klempírna II – půdorys 1.NP; Předávací box – půdorys 1.NP; Předávací box – řezy, pohled; Koordinační situace; **SO 03** – situace; vzorové příčné řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ADITH-MEDIA, a.s.
.....
firma

DOTALET D.
.....
jméno

17.10.2018
.....
datum

.....
podpis