



Česká
Abilympijská
Asociace

104

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:

Bělohávková Alena

Telefon:

466 797 085

774 410 012

Datum:

22.10.2018

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Studánka
Stavebník: Gamavilla s.r.o., Za poštou 897/4, Praha - Strašnice
Projektant: Ing.arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č.zakázky: 18/10/107/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ VILA STUDÁNKA – rezidenční bydlení „
na pozemku parc. č. 79/12, 79/13, 79/14, 351/22 v katastrálním území Studánka

„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) a c) odst.1a odst. 2, § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Rozdílné počty stupňů na ramenech týž schodišť jsou, vzhledem k výškovému uspořádání terénu a rozdílným výškovým úrovním podlaží, schodišťová ramena řešena o nestejném počtu stupňů – výjimka z ustanovení příl. 1, bod 2.0.2., § 14.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: (zdůvodnění k žádosti o výjimku v STZ – odst. B.2.4.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 085 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis