



Česká  
Abilympijská  
Asociace

108

**Ing. arch. Pavel Mudruňka**

Palackého 207  
Sezemice  
533 04

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	22.10.2018

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Studánka  
Stavebník: Gamavilla s.r.o., Za poštou 897/4, Praha - Strašnice  
Projektant: Ing.arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č.zakázky: 18/10/108/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ VILA STUDÁNKA – rezidenční bydlení „**  
na pozemku parc. č. 79/12, 79/13, 79/14, 351/22 v katastrálním území Studánka

**„podélný sklon rampy“**



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) a c) odst.1a odst. 2, § 2.

**ODŮVODNĚNÍ:**

Vzhledem k územně technickým podmínkám, výškovému uspořádání terénu a rozdílným výškovým úrovním podlaží jsou rampy řešeny ve sklonu 12,5 % (1:8) – výjimka z ustanovení příl.3, bod 2.1.1., § 14.

Vyhláška 398/2009 Sb. umožňuje tento sklon do 3000 mm a tento sklon je i v souladu s § 22, vyhlášky 268/2009 Sb. ve změně 20/2012 Sb.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 3, bod 2.1.1.,  
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: ( zdůvodnění k žádosti o výjimku v STZ – odst. B.2.4.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 797 085 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis