



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Jan Zíma

Fügnerova 263/IV
Chlumeck nad Cidlinou
503 51

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
24.10.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Krajské ředitelství policie ČR, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Projektant: Ing.arch. Zíma, Fügnerova 263/IV, Chlumeck n.C.
Č. zakázky: 18/10/109/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Obvodní oddělení policie ČR Pardubice 4, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice
- Bezbariérová rampa a WC „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Napojení přístupového chodníku na chodník v ul. Milheimova musí být bez výškových rozdílů
- 2) U vstupních dveří nainstalovat přivolávací zvonek ve v. 900 mm, 500 mm od rohu s piktogramem vozíčkáře.
- 3) Signalizační systém nouzového volání vyvést do místnosti dozorcí služby.

