



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Jan Zíma

Fügnerova 263/IV
Chlumeč nad Cidlinou
503 51

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
24.10.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Krajské ředitelství policie ČR, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Projektant: Ing.arch. Zíma, Fügnerova 263/IV, Chlumeč n.C.
Č. zakázky: 18/10/109/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Obvodní oddělení policie ČR Pardubice 4, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice
- Bezbariérová rampa a WC „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Napojení přístupového chodníku na chodník v ul. Milheimova musí být bez výškových rozdílů
- 2) U vstupních dveří nainstalovat přivolávací zvonek ve v. 900 mm, 500 mm od rohu s piktogramem vozíčkáře.
- 3) Signalizační systém nouzového volání vyvést do místnosti dozorcí služby.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit povinnost pro určeného zaměstnance reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc a zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy / odchodu z ní / po užití přivolávacího zvonku pro OZP. Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.

Předložená projektová dokumentace signována zpět:(půdorys 1.NP – nový stav; ocelová K-CE – půdorys + řezy; Příloha 1- úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ING. ARIEN ZIŽKA

.....
firma

.....
jméno

24. 10. 2013

.....
datum

.....
podpis