



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Eva Vernerová

Semice 284
Semice
289 17

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	29.10.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
 Stavebník: EBM Partner a.s., Na Valentině 3336/4, Praha 5
 Projektant: EBM – Expert Building Management, s.r.o., Na Valentině 3336/4, Praha 5
 Č.zakázky: 18/10/110/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Centrum bydlení pro seniory Pardubice“
IO 01 – KOMUNIKACE**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Odbočení umělé vodící linie v pravém úhlu se nepřerušuje hladkou dlažbou.
- 2) V oboustranné vzdálenosti min. 800 mm od osy umělé vodící linie musí být zachován volný prostor – příl. 1, bod 1.2.1.2.
- 3) Na přilehlé ploše, u 2 parkovacích stání v jižní části, vyznačit oboustranně manipulační lochu v š. 1000 mm pro vozidla ZTP.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášece č.398/2009 Sb. včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

Projektová dokumentace signována zpět: (TZ – odst. K.; dopravní situace; vzorové řezy)

KONZULTOVÁNO

UPOZORNĚNÍ

Přístupové schodiště z ulice Bělehradská nám nebylo předáno k vydání stanoviska


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DJČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

2. 11. 2010
.....
datum


.....
podpis