



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

111

**Eva Vernerová**

Semice 284  
Semice  
289 17

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	29.10.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: EBM Partner a.s., Na Valentince 3336/4, Praha 5  
Projektant: EBM – Expert Building Management, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5

Č.zakázky: 18/10/111/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Centrum bydlení pro seniory Pardubice“**

na pozemcích p. č. 4368/4, 4368/1, 3718/10, 3710/8, 4368/2, 4368/3, 3706/3, 3677/1, 4368/9, 355/4, 3710/28, 3718 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) a c), odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:  
Povinnost hlavní setry reagovat na nouzové volání z WC pro OZP v 1.NP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Alespoň jeden stůl /jídelna, společenské místnosti/musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Případný recepční pult -část pultu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Projektová dokumentace signována zpět: (koordinální situační výkres; řešení WC pro OZP\_1.NP; DODATEK - Bezbariérové užívání stavby; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; půdorys 4.NP; půdorys 5.NP, půdorys 6.NP; řez A-Á; řez B-B, C-Č; pohledy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 142 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis