



Česká
Abilympijská
Asociace

112

Eva Vernerová

Semice 284
Semice
289 17

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	29.10.2018

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: EBM Partner a.s., Na Valentince 3336/4, Praha 5
Projektant: EBM – Expert Building Management, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5

Č.zakázky: 18/10/112/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Centrum bydlení pro seniory Pardubice“

na pozemcích p. č. 4368/4, 4368/1, 3718/10, 3710/8, 4368/2, 4368/3, 3706/3, 3677/1, 4368/9, 355/4, 3710/28, 3718 v katastrálním území Pardubice

„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu b) a c), odst.1, § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Rozdílné počty stupňů jsou v 1.NP. Důvodem je větší konstrukční výška podlaží, kterou vyžaduje jiná funkce tohoto podlaží. V podlažích 2. - 6.NP jsou navrženy převážně pokoje pro klienty (ubytovací funkce). V 1.NP je navržena vstupní hala, společná jídelna, gastro, šatny pro zaměstnance, prádelna a žehlárna, ordinace, administrativní prostory, sklady a technické místnosti. Většina těchto místností je nuceně větraná a je třeba větší konstrukční výška. Konstrukční výška 1.NP je 3950 mm, konstrukční výška 2. – 6. NP je 2950 mm.

Při řešení těchto výškových vztahů (viz výše) bylo projektantem upřednostněno řešení s podobnou výškou schodišťových stupňů po celé výšce budovy před řešením se stejným počtem stupňů v ramenu téhož schodiště a možný rozdíl ve výškách stupňů v jednotlivých podlažích.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět : (dodatek – bezbariérové užívání stavby)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.centrumkosatec.cz alena.belohlavkova@caacz.cz