



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

113

Statutární město Pardubice		o.s. dopo
Magistrát města		5
Došlo:	- 2 -11- 2018	Zpracovatel
Č.j.:		Ukl. znak
Pril.:	1/1	

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad, pí. Mrtková

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
1.11.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: DEKINVEST, Tiskařská 257/10, Praha 10
Projektant: TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, Brno

Č. zakázky: 18/11/113/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Pardubice, ulice K Vápence
„Prodejna pro dům a zahradu“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b), odst. (1), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 1) Chybí vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku s přístupem na chodník - § 4, odst. (3)
- 2) předložená STZ v bodě B.2.4. v souladu s požadavky vyhlášky 62/2013 Sb. neřeší:
 - a) – úpravu prosklených stěn – příl. 3, odst. 4
 - b) – úpravu prosklených dveří – příl. 3, odst. 1
 - c) – úpravu vnitřních dveří v souladu s příl. 3, odst. 3.
 - d) – úpravu schodišť v souladu s příl. 1, odst. 2.
 - e) – povinné vybavení, osazení a rozmístění zařizovacích předmětů kabiny WC pro OZP dle příl. 3, odst. 5
 - f) - osazení čistící zóny – příl. 1, bod 1.1.3.
 - g) – řešení pokladen – příl. 1, bod 1.1.6.
 - h) - vyvedení systému nouzové signalizace z WC pro OZP
 - i) – vizuální kontrasty – příl. 1, bod 1.2.11.
 - j) – průchozí prostor kolem vodící linie – příl. 2, bod 1.2.1.
 - k) – hlavní vstup do prodejny – chybí výškové kóty - vyhláška 499/2006 Sb. ve změně 405/2017 Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Doporučuji:

V souladu s § 111, odst. (3) – vyzvat stavebníka k jejímu doplnění

Předložená projektová dokumentace signována zpět (celkový situační výkres; koordinační situační výkres; STZ – odst. B.2.4 a B.4., půdorys 1. NP; půdorys 2. NP; řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko