

114



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ADAM PRVNÍ s.r.o.,
architektonický ateliér

Jindřišská 746
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	6.11.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Skuteč
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Projektant : ADAM PRVNÍ s.r.o., Jindřišská 746, Pardubice

Č.zakázky: 18/11/114/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ speciální základní škola Skuteč- půdní vestavba a přístavba“
na pozemcích parc. č. st. 478, 315, 512, 479, 2453/21
v katastrálním území Skuteč

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.(1), a odst.(2), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z hygienické buňky pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4.; půdorys 1.NP – navržený stav; půdorys 2.NP – navržený stav; půdorys podkroví – navržený stav; řez CC – navržený stav; pohledy (SZ,JV) – navržený stav; doporučené řešení hygienické buňky se sprchovým koutem; koordinační situace stavby)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

7.11. 2018
.....
datum

Kodij
.....
podpis