



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

118

**Ing. arch. Miroslav Petráň**

Škroupova 585  
Pardubice  
530 03

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
8.11.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Staré Čivice  
Stavebník: Mechanus s.r.o., Popova 1147, Přelouč  
Projektant: BP projekt, Škroupova 585, Pardubice

Č. zakázky: 18/11/118/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **„Areál firmy Mechanus“**

na pozemcích parc. č. 693/1, 693/2, 693/3, 1212/1 v katastrálním území Staré Čivice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b), odst. (1), § 2 máme k předložené dokumentaci připomínky.

1. Bezbariérová toaleta není nutná – ve stavbě není záchod učen pro užívání veřejností - § 7, ani nebude zaměstnáváno 25 osob - § 2, odst (1), písm. d).
2. Výškový rozdíl na vstupu musí být max. 20 mm – dle příl. 1, bod 1.1.1.
3. Před vstupem musí být plocha min. 1500 x 1500 mm ve sklonu max .2 % - příl. 3, bod 1.1.1. a 1.1.2.
4. Musí být dodrženy kontrasty v souladu s příl.1, bod 1.2.11.
5. Řešení schodišťových madel musí být v souladu s příl. 1, bod 2.1.3.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce**

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4. a B.4; koordinační situační výkres; SO 02 Přízemí; SO 02 Řezy B-B, C-C, D-D, E-E)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

0.11.2012  
.....  
datum

.....  
podpis