



Česká
Abilympijská
Asociace

poslou

ko

Městský úřad Holice
Odbor životního prostředí a
stavební úřad – pí. Sedláková

Holubova 1
Holice
534 14

Vyřizuje:

Bělohávková Alena

Telefon:

466 797 085

774 410 012

Datum:

15.11.2018

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice

Stavebník: Obec Dolní Ředice, Holická 210, Dolní Ředice

Č.zakázky: 18/11/120/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Zvýšení bezpečnosti – I.etapa Dolní Ředice

výjimka se týká části stavby chodníku na mostku přes Ředický potok na pozemku parc. č. 1871
v katastrálním území Dolní Ředice

„zúžení chodníku pro chodce“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Šířka komunikace pro chodce z důvodu vedení stávající pochozí trasy po mostovkách silničních mostků podél silnice III/29817. Mostky byly realizovány Pardubickým krajem v roce 2013 a nelze, vzhledem k jejich konstrukčnímu řešení, do nich zasahovat. Šířka chodníku na mostovce bude zachována 1,4m v km 0,71027 – 072327 a v km 1,09019 – 1,10219. Zúžení bude v délce 12,5m a 12m.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 2, bod 1.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko