



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

potřeba

121

ATRIS s.r.o.,

Občanská 1116/18
Slezská Ostrava
Ostrava
710 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	15.11.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant : ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava

Č.zakázky: 18/11/121/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách
v Pardubicích – II. etapa – ZŠ J. Ressler “**

na pozemcích parc. č. st. 4193, 5579, 2168/4 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.(1), a odst.(2), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ a STZ – odst. B.2.4.; TZ – odst. 5; koordinační situační výkres; situace bezbariérovosti objektu; Bezbariérovost – objekt školy – půdorys 1.NP; Bezbariérovost – objekt školy – půdorys 2.NP; Bezbariérovost – objekt školy – půdorys 3.NP; Bezbariérovost – objekt školy – půdorys 4.NP; Bezbariérovost – zahradní domek – půdorys 1.NP; zahradní domek – půdorys 1.NP- nový stav; detail bezbariérového WC 2.NP budova školy; detail bezbariérového WC 1.NP zahradní domek)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko