



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

prošlou *ALV*

Městský úřad Dašice

Odbor stavební, územního plánování
a životního prostředí, pí. Horová
Komenského 25
Dašice
533 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohlávková Alena	466 052 055 774 410 012	21.11.2018

Č. dokumentu: 18/11/123/KS Pce-be

Věc: Dílčí kolaudace

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Slepotice
Stavebník: Obec Slepotice, Slepotice 101, Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„Návrat ke kořenům – úprava MŠ a pečovatelské byty“

Dílčí kolaudace – pečovatelské byty

na pozemku st. p. č. 74 a 80, par. č. 528/4 v katastrálním území Slepotice

Souhlasíme s užíváním předmětné stavby dle § 119 a s vydáním kolaudačního souhlasu dle § 122, zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek
za předpokladu, že dojde k odstranění uvedených nedodělků



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

NEDODĚLKY:

- 1) Chybí chodník od parkovacího místa pro OZP k přístupovému chodníku k objektu (š. chodníku možná 1,2 m, napojení bez převýšení, podélný sklon max. 8,33%)
- 2) Ve všech koupelnách doplnit systém nouzové signalizace do v. 150 mm (možné řešit tlačítkem se šňůrkou)
- 2) V koupelně bytu č. 2 – doplnit odpadkový koš bez víka
- obrátit L madlo (svislá část musí být 900 mm od rohu sprchového koutu) nebo svislé madlo doplnit.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 052 055, www.caacz.cz

Alena Bělohlávková
odborný konzultant bezbariérovosti