



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

alena

124

ILBrostav s.r.o.

Na Kopci 316
Mikulovice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	26.11.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Moravany

Stavebník: Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, moravany

Projektant: ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

Č. zakázky: 18/11/124/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Oprava budovy SOKOLOVNA MORAVANY „
na pozemku parc. č. st. 177/1, parc. č. 81/7 v katastrálním území Moravany nad Loučnou

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm.a) a b) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost pracovníka výčepu v restauraci reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Alespoň jeden stůl (v restauraci, sálu) musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Část pultu výčepu v restauraci musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (PZ – Bezbariérové řešení; PŮDORYS 1.NP; Madlo a zábradlí vnitřní rampy; Bezbariérové WC; koordinační situace stavby)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko