



Česká
Abilympijská
Asociace

125

ILBrostav s.r.o.

Na Kopci 316
Mikulovice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	26.11.2018

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Místo stavby: Moravany
Stavebník: Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, moravany
Projektant: ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

Č.zakázky: 18/11/125/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Oprava budovy SOKOLOVNA MORAVANY „
na pozemku parc. č. st. 177/1, parc. č. 81/7 v katastrálním území Moravany nad Loučnou

„podélný sklon rampy“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) a b) odst.1a odst. 2, § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Vnitřní rampa - vzhledem ke stavebně technickým podmínkám, stávajícím rozdílným výškovým úrovním vstupu a 1.NP, je rampa řešena ve sklonu 12,33 % v délce 3 m – výjimka z ustanovení příl.3, bod 2.1.1., § 14.

Vyhláška 398/2009 Sb. umožňuje tento sklon do 3 m u změn dokončených staveb a tento sklon je i v souladu s § 22, vyhlášky 268/2009 Sb. ve změně 20/2012 Sb.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 3, bod 2.1.1.,
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: (zdůvodnění k žádosti o výjimku v PZ – Bezbariérové řešení)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 857 0522 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko