

128



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Miloslav Jelínek
Projekce staveb, urbanismus

Opletalova 690
Chrudim II
537 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	5.12.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
 Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
 Projektant : Ing. Jelínek, Opletalova 690, Chrudim II

Č.zakázky: 18/12/128/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„PAMÁTNÍK ZÁMEČEK Pardubice“

na pozemcích parc. č. st. 1583, parc. č. 169/2, 168/9, 168/3, 548/1, 168/12, 168/11, 547/1
v katastrálním území Pardubičky
na pozemcích parc. č. 294/5, 299/4 v katastrálním území Studánka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.(1), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost pracovníka recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Recepční pult - část pultu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4, B.4.1. a B.4.4; WC – ZTP – detail; konstrukce – půdorys 1.PP; koordinační situace stavby; SO 03 parkoviště – SITUACE – dopravní řešení)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma *FIKEJSOVÁ* *5.12.2018* *Alena Belohlavková*
.....
jméno datum podpis