



CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	10.12.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Fáblovka
Stavebník: Fáblovka reality s.r.o., Fáblovka 568, Pardubice
Projektant: Ing. Vostrák, Cettus a.s., Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 18/12/132/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Administrativní objekt Stäubli Pardubice“

na pozemcích parc. č. 4246, 4247/1, 4245/1, 3671/29, 3671/28 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Čistící rohož musí být zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhne 15 mm - příl. 1, bod 1.1.2.
- 2) Stupnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého schodišťového ramena musí být kontrastně odlišena. Schodiště musí být oboustranně opatřeno madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolů. Madla musí být odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umožní uchopení shora a pevné sevření – příl. 1, odst. 2.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v každé školící místnosti musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu stanovit:
Povinnost určené osoby recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 3) Případný recepční pult -část pultu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; dodatek STZ – odst. B.4. Dopravní řešení, písm. a); koordinační situace; půdorys 1.NP; vzorový výkres WC handicapované; SO 02 Komunikace a chodníky-situace; vzorový příčný řez č. 2)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

CETTUS, a.s.

.....
firma

VITKOVA' G.

.....
jméno

12.12.2019

.....
datum

Vitkova'

.....
podpis