



**CETTUS a.s.**

Jiráskova 2839  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 052 055 774 410 012	11.12.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Slatiňany  
Stavebník: OQEMA, s.r.o., Těšínská 222, Šenov  
Projektant: Ing. Vostřák, Cettus a.s., Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 18/12/133/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Polyfunkční objekt OQEMA Slatiňany“**

na pozemcích parc. č. 514, 584, 297/4, 297/5, 297/6, 297/7, 799/1, parc. č. st. 1478  
v katastrálním území Slatiňany

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) a d) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Výtah – šachetní dveře musí být řešeny v š. 900 mm a klec výtahu rozměrů 1100 x 1400 mm. Vybavení klece výtahu a požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci musí být řešeny v souladu s ČSN EN 81-70 – část 70.
- 2) Stupnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého schodišťového ramena musí být kontrastně odlišena. Schodiště musí být oboustranně opatřeno madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolů. Madla musí být odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umožní uchopení shora a pevné sevření – příl. 1, odst. 2.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:  
Povinnost určené osoby vrátnice reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Část pultu v prodeji a pokladně musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: ( STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby a odst. B.4. Dopravní řešení, písm. a); TZ – odst. 1.3 a vzorový výkres řešení WC pro handicapované; koordinační situace; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
CETTUS, a.s.

firma

.....  
VITKOVA' G.

jméno

.....  
12.12.2018

datum

.....  
Vitkova'

podpis