



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

134

Med Pavlík architekti s.r.o.

Mezi Mosty 436
Pardubice
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 052 055 774 410 012	12.12.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Pernštejn s.r.o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice

Projektant: Ing. Stopka, Med Pavlík architekti s.r.o., Mezi Mosty 436, Pardubice, Pardubice

Č. zakázky: 18/12/134/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Poliklinika MeDiLa“

na pozemcích par. č. st. 1147/7, 4210/6, 723/60 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost pověřeného pracovníka odběrů/příjmu (m.č.1.28) a sesterny/pohotovost (m.č.1.62) reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
Povinnost pověřeného pracovníka pohotovosti zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy / odchodu z ní / po užití přivolávacího zvonku pro OZP. Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.
- 2) Část obslužného pultu v lékárně musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Část háčků v každé čekárně musí být umístěna ve výšce 1200 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (STZ – odst. 2.4.; koordinační situace; půdorys 1.NP návrh; půdorys 2.NP návrh; půdorys 3.NP návrh; detail bezbariérového WC 1.26 a 2.28; detail bezbariérového WC 1.57)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Med Pavlík architekti s.r.o. Tomáš Stopka
.....
firma jméno

14.12.2018
.....
datum

Stopka
.....
podpis