



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Jiří Málek

Češkova 1081
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u> Alena Bělohávková	<u>Telefon:</u> 466 052 055 774 410 012	<u>Datum:</u> 10.5.2018
---------------------------------------	---	----------------------------

VĚC:
Stanovisko k umístění předzahrádky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Žadatel: Jiří Málek, Češkova 1081, Pardubice

Č. zakázky: 18/05/53/SŘ Pce-be

Předmětem umístění je stavba:

**„ BAR BARBAR - umístění předzahrádky v ulici Jana Palacha“
Zborovské náměstí č.p. 1784**



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Nemáme námitek k umístění předzahrádky u vstupu do objektu při současném splnění uvedených podmínek

- 1) Při umístění předzahrádky musí být zachována minimální volná šíře komunikace pro chodce 1500 mm (příl. 2, odst. 1.0.2) a nesmí zde být umístěny žádné překážky (příl. 1, odst. 1.2.10.) tj. dodržet uvedený odstup od sloupu VO.
- 2) Předzahrádka musí být vymezena spodní tyčí ve výši 100 -250 mm nebo pevnou zábranou výšky min. 300 mm a ve výšce 1100 mm opatřena pevnou ochranou
- 3) Alespoň jeden stůl na terase musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

10.5.2018
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády