



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

průběh 5P

Eva Vernerová

Semice 284
Semice
289 17

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	22.5.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5
Projektant: EBM – Expert Building Management, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5
Č.zakázky: 18/05/58/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Centrum bydlení pro seniory Pardubice“

na pozemcích p. č. 4368/4, 4368/1, 3718/10, 4368/2, 4368/3, 3706/3, 3677/1, 4368/9, 355/4, 3710/8, 3710/28 ,3718/2 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a d) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) 1.NP – šachetní dveře k výtahu musí být samočinně vodorovně posuvné – příl 1, bod 3.1.2.
- 2) v souladu s § 8, odst. (3) musí být 5% pokojů řešeno dle požadavků příl. 3, bod 8.1. – nutno vymezit prostor pro skladování vozíku
- 3) přístup ke stavbě musí být vytýčen přirozenými nebo umělými vodícími liniemi-§ 5 odst. (2).

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Projektová dokumentace signována zpět: (dopravní situace; koordinační situační výkres; STZ – odst.2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; půdorys 4.NP; půdorys 5.NP, půdorys 6.NP)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády