



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

*Handwritten:* J. K. 69

**HMP top. s.r.o.**

Jižní 870  
Hradec Králové  
500 03

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
19.6.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice

Projektant: HMP top. S.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Č. zakázky: 18/06/69/SŘ Pce-be


Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Objekt Jana Zajíce č.p. 983 - změna účelu užívání  
a stavební úpravy“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. (1) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit povinnost:

- 1) Pro zaměstnance kanceláře (m.č. 102) reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Pro zaměstnance kanceláře (m.č. 102) - zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy po užití přivolávacího zvonku pro OZP u vstupních dveří. Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.
- 3) Pro obsluhu barového pultu ve 2 NP na požádání odnést/přinést osobě na vozíku oděv do/z šatny.
- 4) Část pultu recepce v kanceláři a šatně v 1 NP a v baru ve 2 NP musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (STZ – odst.2.4; půdorys 1 NP – nový stav; půdorys 2 NP – nový stav; schéma WC pro OZP )

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. , Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády