



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

44

Projekce Vrbický s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 24
Holice v Čechách
534 01

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
23.7.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant: Projekce Vrbický s.r.o., nám. T. G. Masaryka 24, Holice v Čechách
Č. zakázky: 18/07/74/SŘ Pce-be


Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ APATYKA – stavební úpravy nebytového prostoru
v 1.NP, Jilemnického 2226,
st. p. č. 4182 k. ú. Pardubice,,**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.centrumkosatec.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance baru kavárny reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Část pultu v kavárně musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4.; Situace; Nový stav; Bezbariérové WC)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.centrumkosatec.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády