



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

45

**Obec Dolní Ředice**

Holická 210  
Dolní Ředice  
533 75

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	1.8.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice  
Stavebník: Obec Dolní Ředice, Holická 210, Dolní Ředice  
Projektant: Ing. Macháček, Havlíčkova 445, Pardubice

Č. zakázky: 18/08/75/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Navýšení kapacity ZŠ Dolní Ředice a přístavba tělocvičny“**

na pozemcích parc. č. 36/15, 36/55, 36/227, 36/412, 1030/20, stav. parc. Č. 264 v k. ú. Dolní Ředice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1), § 2 a odst. (6), § 8 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Otvíravá dveřní křídla vstupních dveří, dveří v zádveřích a mezi chodbami (m.č. 001 a 010) musí být na straně zavírání osazena madlem ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního křídla – příl. 3, bod 3.1.3
- 2) Čistící rohože musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhl 15 mm – příl. 1, bod 1.1.3.
- 3) Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku)

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

