



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

45

**Obec Dolní Ředice**

Holická 210  
Dolní Ředice  
533 75

Vyřizuje: Alena Bělohávková      Telefon: 466 052 055      Datum: 1.8.2018  
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice  
Stavebník: Obec Dolní Ředice, Holická 210, Dolní Ředice  
Projektant: Ing. Macháček, Havlíčkova 445, Pardubice

Č. zakázky: 18/08/75/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Navýšení kapacity ZŠ Dolní Ředice a přístavba tělocvičny“**

na pozemcích parc. č. 36/15, 36/55, 36/227, 36/412, 1030/20, stav. parc. Č. 264 v k. ú. Dolní Ředice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1), § 2 a odst. (6), § 8 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Otvíravá dveřní křídla vstupních dveří, dveří v zádveřích a mezi chodbami (m.č. 001 a 010) musí být na straně zavírání osazena madlem ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního křídla – příl. 3, bod 3.1.3
- 2) Čistící rohože musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhl 15 mm – příl. 1, bod 1.1.3.
- 3) Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku)

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.centrumkosatec.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Alespoň jeden stůl v učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) Šatny musí být částečně vybaveny věšáky pro OZP ve výšce 1000 – 1200 mm (ČSN 73 4108)
- 3) V provozním řádu školy stanovit:  
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a umývárnu a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. 8; TZ – odst. b) Bezbariérové řešení; WC handicap; Púdorys I.NP; řez HH; Handicap sprchy (umývárny); Handicap WC (014-WC dívky); Zámečnické výrobky (Z 01, Z02, Z 03, Z 04, Z 05, Z 06); situace koordinační)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.centrumkosatec.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády