



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

84
✓

Ing. arch. Radovan Hlubuček

Jalovcová 237/6
Hradec Králové
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
3.9.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice

Projektant: JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101, Hradec Králové 3

Č. zakázky: 18/09/84/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Revitalizace letního stadionu v Pardubicích

SO 01 ZÁPADNÍ TRIBUNA VČETNĚ HRACÍ PLOCHY
SO 02 VĚNEC TRIBUN

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b), § 2 a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost obsluhy recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Alespoň jeden stůl v restauraci musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Z míst vyhrazených pro vozíčkáře u hrací plochy musí být umožněn výhled na celé hřiště tj. „Reklamní panely nebo pevná zábrana u vyhrazených míst pro vozíčkáře nesmí být vyšší než 1100 mm.“
- 4) Výkopy a staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí nebo oplocení. Lávky přes výkopy musí být široké min. 900 mm s výškovými rozdíly do 20 mm. Použije-li se rošt, musí mít mezery ve směru chůze max. 15 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (TZ – odst. 2 - Bezbariérové užívání stavby SO 01 a SO 02; schéma viditelnosti; přehledný půdorys 1.NP; přehledný půdorys 2.NP)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

JIKA-GZ

.....
firma

RADOVAN HLUBVIČEK

.....
jméno

5.9.2018

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády