



Česká
Abilympijská
Asociace

19

Ing. Eva Dvořáková

Nerudova 174
Hradec Králové
500 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	11.9.2018

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Theia Property, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle
Projektant: MED PAVLÍK ARCHITEKTI s.r.o., Mezi Mosty 436, Pardubice

Č.zakázky: 18/09/89/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„SOUBOR BYTŮ SMILOVA PARDUBICE „
na pozemcích st. P. č. 1766, 5204, 822/2 a p. č. 174/9, 174/10, 180/3, 3036/3, 4805, 134/75,
3036/1, 180/5 v katastrálním území Pardubice

„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“



Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a), b) a c) odst.1a odst. 2, § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Rozdílné počty stupňů na ramenech týž schodišť jsou dány hlavně:

1. rozdílnými konstrukčními výškami jednotlivých podlaží a to hlavně podlaží 1.PP (technické prostory) a 1.NP (komerční plochy) ve vztahu k ostatním nadzemním podlažím (bytová funkce) v jednotlivých bytových domech
2. vnitřním komunikačním propojením celého záměru (=umožnění krytého přechodu uživatelů bytových jednotek k parkovacím stáním) a s tím spjaté rozdílné konstrukční výšky objektů bydlení a parkování, dáno typologií staveb

Při řešení těchto výškových vztahů (viz výše) bylo projektantem upřednostněno řešení s podobnou výškou schodišťových stupňů po celé výšce budov před řešením se stejným počtem stupňů v ramenu téhož schodiště (a možný větší rozdíl ve výškách stupňů v jednotlivých podlažích). U schodišť, která neřeší tyto vazby (viz výše), je preferován stejný počet stupňů v ramenech dle vyhlášky.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: (zdůvodnění k žádosti o výjimku z usatvení 2.0.2. přílohy
č.1. vyhlášky 398/2009 Sb.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 072 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

DVOŘÁK
.....
jméno

12.9.2011
.....
datum

[Signature]
.....
podpis