



CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
25.9.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Fáblovka
Stavebník: Fáblovka reality s.r.o., Fáblovka 568, Pardubice
Projektant: Ing. Vostřák, Cettus a.s., Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 18/09/96/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Fáblovka jihovýchod – I. etapa“
SO 01 Obchod Decathlon
SO 02 Obchody RETAIL park
SO 04 Restaurace KFC

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

SO 01 Obchod Decathlon

1) V provozním řádu stanovit povinnost:

Pro zaměstnance v prostoru pokladen reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

2) Bezbariérové užívání prodejny:

a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm

b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm

c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.

3) Alespoň jeden ze stolů v kávovém koutku musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

SO 02 Obchody RETAIL park

Bezbariérové užívání prodejny:

a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm

b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm

c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.

SO 04 Restaurace KFC

1) V provozním řádu stanovit povinnost:

Pro zaměstnance v prostoru pokladen reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

2) Alespoň jeden ze stolů v restauraci musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

3) Bezbariérové užívání:

(Objednací pult má výšku 900 mm. Obsluha OZP je řešena donáškou objednaného jídla přímo ke stolu) Na stěně u výdeje ve výšce cca 1200 mm (spodní hrana) musí být umístěna tabulka s piktogramem vozíčkáře a textem „na požádání vás rádi obsloužíme“ - velikost min. A4, piktogram 150x150 mm, písmo kontrastní, výšky min. 20mm. Platební terminál musí být umístěn v max. výši 900 mm a musí umožnit mobilní použití.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: SO 01 Obchod Decathlon (TZ – ost. 1.3; půdorys 1.N.P.); SO 02 Obchody RETAIL park (TZ – ost. 1.3; půdorys 1.N.P.); SO 04 Restaurace KFC (TZ písm. f); půdorys 1. NP; WC pro invalidy – půdorys)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

26. 9. 2018
.....
datum

.....
podpis