



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Centroprojekt Group a.s.
ing. Zámečník
Štefánikova 167
Zlín
760 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
23.5.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: V – PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, Vsetín
Projektant: ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Č. zakázky: 18/05/22/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výstavba nového polyfunkčního střediska služeb V – Podlahy Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), d), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden nad dveřmi WC do vzorkovny.
- 2) Část prodejního pultu ve vzorkovně musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm. U pultu musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, půdorys 1. NP – administrativní objekt, schéma bezbariérového WC, zpevněné plochy – TZ, situace, detail bezbariérových úprav, charakteristický řez A, vzorový řez II)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
CENTROPROJEKT

firma

.....
MGR. IRENA CASLAVKOVÁ 6.6.2018

jméno

datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády