



**Obec Brloh**

Brloh 69  
Přelouč  
535 01

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
11.6.2018

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brloh  
Stavebník: Obec Brloh, Brloh 69, 535 01 Přelouč  
Projektant: Geovap, spol. s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 18/06/27/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Chodník v Benešovicích**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Na začátku chodníku, v místě pro přecházení a na konci chodníku nesmí být obrubník vyšší než 20 mm dle příl. č. 2 bod 1.1.1. vyhl. (v B.6 Bezbariérové užívání uvedena výška 30 mm)
2. Místo pro přecházení – není zdůvodněno proč nejsou odsazené signální pásy.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

3. Povrch chodníku musí splňovat protiskluznost povrchu – součinitel smykového tření nejméně 0,5 popřípadě ve sklonu  $0,5 + \text{tg } \alpha$  dle příl. č. 1 bod 1.1.2.
4. Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1.-4.. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace přip. 1.-3. bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, B.6 Bezbariérové užívání, koordinační situace stavby, vzorový příčný řez )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády