



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

FUERTES Pardubice s.r.o.
ing. Baur
Palackého tř. 158
Brno
612 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
10.7.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: FUERTES Pardubice s.r.o., Palackého tř. 158, 612 00 Brno
Projektant: ŠTARHA ENGINEERING s.r.o., Tyršova 82, 664 34 Kuřim

Č. zakázky: 18/07/33/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Centrum obchodu a služeb Pardubice - Popkovice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :


- 1) Bezbariérové užívání prodejen:
 - a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
 - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
 - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm nad podlahou. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.
 - d) Billa - u lahvomatu umístit zvoněk s piktogramem vozíčkáře (max. výška 1200mm) pro přivolání obsluhy.
 - e) Billa - Bankomat – otvor pro vložení karty musí být v max. výši 1200 mm, klávesnice musí umožnit podjetí vozíčkáře a její max. výška 900 mm.
 - f) Billa - Kávomat – ovládací tlačítka a otvor pro vhození mincí max. ve výši 1200 mm.
 - g) Billa – případné prodejní pulty (např. úsek uzzeniny) musí mít část pultu ve v. 800 mm nad podlahou v š. 900 mm a umožnit podjetí hl. 250 mm.
 - h) Prodejna textilu – případná zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 x 1500 mm. Vybavení dle ČSN 73 4108.
- 2) V provozním řádu provozovatele prodejny Billa bude zakotvena povinnost :
povinnost zaměstnanců Billy pomoci hendikepovanému při použití zvonku s odevzdáním lahví.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, půdorys 1. NP – SO 01, půdorys 1. NP – SO 02, půdorys 1. NP – SO 03, řezy – A-A' a C-C'- SO 02, řezy – A-A' a B-B'- SO 01, řezy – D-D', E-E'- SO 03, zpevněné plochy a komunikace – STZ, koordinační situace vč. dopravního značení, řez A-A', řez B-B', detail systému „Rampička „ – vzor,)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření ČAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády