



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ateliér AURUM s.r.o.

Jiráskova 21
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
19.7.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dražkovice
Stavebník: STRATOS AUTO s.r.o., Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
Projektant: Ateliér AURUM s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 18/07/36/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Autosalon Pardubice - Dražkovice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

1. Prosklené stěny musí mít ve výšce 800 – 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 – 1600 mm kontrastní značení oproti pozadí. Zejména výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze

Česká abilympijská asociace, z.s.. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm – dle příl. 3 bod 4.2. vyhlášky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení předcházející připomínky č. 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :


- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden na recepci.
- 2) Alespoň jeden stůl v showroomu musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situační výkres, dopravní situace, půdorys 1. nadzemního podlaží, detail míst. č. 107 – WC pro imobilní, řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ATELIER "AURUM" S.R.O.

.....
firma

PAVEL PETRŮ

.....
jméno

19.7.2018

.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády