



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ing.arch. Josef Macas**

Ráby 137  
Staré Hradiště  
533 52

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
25.7.2018

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Heřmanův Městec  
Stavebník: Město Heřmanův Městec, Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec  
Projektant: Ing. arch. Josef Macas, Ráby 137, 533 52 Staré Hradiště

Č. zakázky: 18/07/38/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1 a odst. 2, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu školy bude zakotvena povinnost :
  - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do sborovny.
  - povinnost pomoci hendikepovanému při použití zvonku k přivolání obsluhy šikmé a svislé schodišťové plošiny.
- 2) Alespoň jeden stůl v každé řešené učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, nový stav – 1. P.P., nový stav - 1. N.P., nový stav – 2. NP, nový stav – 3. N.P., detail WC pro OOPO ve 3. NP, nový stav – řez A-A, nový stav – řez B-B )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma J.M. jméno

.....  
datum

.....  
podpis