



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing.arch. Macas

Br. Veverkových 2717
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
20.9.2018

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Doubravice
Stavebník: Doubravice 21 s.r.o., Dělostřelecká 347/38, Střešovice, 162 00 Praha 6
Projektant: Ing. Arch. Soběslav Macas, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 18/09/43/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Doubravice – lokalita OBORA

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Přístup k přechodu pro chodce musí být vyznačen signálním pásem – dle příl. č. 1 bod 1.2.2. vyhl.
- 2) Na začátku (konci) obytné zóny se zřizuje signální a varovný pás. V obytné zóně musí být systém přirozených nebo umělých vodících linií – dle příl. č. 2 bod 1.2.6. vyhl.
- 3) Parkovací stání ZTP musí splňovat § 4 odst. (2) vyhl.
- 4) Komunikace pro chodce musí mít příčný sklon nejvýše 2 % - dle příl. 2 bod 1.1.2. vyhl.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č. 1-4, které se promítne následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Koordinační situační výkres, STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

Svatěslav Macas
.....
jméno

20.9.2018
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@caacz.cz